

ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ
(ਭ ਤੇ ਮ) ਸਾਖਾ, ਬਰਨਾਲਾ।

Email : sde1pwdbarnala@gmail.com

ਵੈਲ,

Principal

Akal Academy

Nainewala Road, Bhadaur-148102 (Barnala)

ਨੰ: 88

ਮਿਤੀ: 17-06-2026

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (2026-27)

ਹਵਾਲਾ:-

ਆਪ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੱਤਰ Ref No. 117/BDR/2026-27 ਮਿਤੀ 07.05.2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਨੱਥੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੰਧਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਕਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ਇੰਨਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਆਰ.ਨੰਬਰ. 971584 ਮਿਤੀ. 02.06.2026 ਰਾਹੀਂ 20,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 (ਮਿਤੀ: 31/03/2027 ਤੱਕ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

- Parameters to check the stability and safety of building such as Architectural Drawings, Bearing capacity, Foundation detail, Structural Drawings, Technical Specifications. Test Reports of Material used Quality Control reports and certificate from Engineer in Charge for construction are not available.
- In case of any addition, alteration or expansions and modification to this building are done; certificate may be re-obtained after completion from undersigned.
- In case the building is affected by flood or if there is settlement of walls/ foundation or sagging of roofs etc., immediate inspection of the undersigned be arranged to check the stability and safety of the building. It is assured that no stagnant water is on roof of building
- A separate certificate regarding Fire Fighting should be obtained from the competent authority.
- A separate certificate regard Electrical Works should be obtained from the competent authority.
- The owner of the building/ Management is fully responsible regarding safety of building from all angles in spite of this report.
- The covered area of the building is 123294 Sq.ft.
- This Report is not valid for legal purpose.
- This building visually seems safe to occupy for the normal use up to: 31.03.2027
- The Building Certificate should not be considered as NOC for Road Access which will be taken separately by School as per Government policy No. PWDCEH-11012/56/2022-6BR3/2977 Dated, Chandigarh 03.08.2023.

ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,

ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ.1, ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ.,

ਭ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ, ਬਰਨਾਲਾ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:

ਮਿਤੀ:

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ. (ਭ ਤੇ ਮ) ਸਾਖਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. 955 ਮਿਤੀ. 15.05.2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।

ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,

ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ.1, ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ.,

ਭ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ, ਬਰਨਾਲਾ।

5